

Площадь помещений (м2)	1 под.	2 под.	3 под.	всего
Общая жилых	2136,1	2238,3	2280,4	6654,80
Общая не жилых	175,0	112,4	701,7	989,1
Жилая отапливаемая	2024,1	2158	2189,3	6371,4
Нежилая отапливаемая	106,10	0	409.60	515,7
Автономное отопление	0	175,84	431,40	607,24
Всего: отапливаемая	2130,2	2567,6	2598,9	7296,1

Пример распечатки «КП «Теплоэнерго». Обратите внимание на «Потери по проекту». Величина потребленной теплоэнергии, которая и оплачивается, напрямую зависит от этого значения. Сюда входит доставка (создание необходимого давления в системе) теплоносителя, потери тепла в магистральных трубопроводах, обогрев мест общего пользования, всевозможные протечки и утечки в системе централизованного отопления и так далее.

1 ввод

Период с **02.11.2020** по **22.11.2020**

Начальные показания:	335.980	Расход в ГКал:	17.397	Расход всего:	17.44365
Конечные показания:	353.377	Потери по проекту:	0.071		
Разность показаний:	17.397	Потери по периоду:	0.04665		

2 ввод

Период с **02.11.2020** по **22.11.2020**

Начальные показания:	654.501	Расход в ГКал:	33.826	Расход всего:	33.87528
Конечные показания:	688.327	Потери по проекту:	0.075		
Разность показаний:	33.826	Потери по периоду:	0.04928		