

ОТЧЕТ о суточных параметрах
теплоснабжения 26/10/17г.- 25/11/17г.

Адрес:Мониторная дом 7 под. 1 Тип расходомера:UltraHead 2WR7D
Тепловычислитель МВТ 2М сет.№ 001 Пределы измерений:
Заводской номер 00090396 **ВВОД 1** СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1

Дата	t1	t2	dt	V1	Q0
	Град.	Град.	Град.	М3	Гкал
21.10			0		
22.10.			0		
23.10.			0		
24.10.			0		
25.10.			0		
26.10.	53,58	38,94	14,64		1,092
27.10.	49,57	36,96	12,61		0,948
28.10.	44,67	34,3	10,37		0,786
29.10.	46,81	35,41	11,4		0,891
30.10.	48,96	36,69	12,27		0,917
31.10.	49,15	36,69	12,46		0,936
01.11.	51	37,36	13,64		1,018
02.11.	50,62	37,54	13,08		0,988
03.11.	49,29	36,93	12,36		0,924
04.11.	49,86	37,62	12,24		0,933
05.11.	50,33	38,13	12,2		0,936
06.11.	50,13	37,89	12,24		0,936
07.11.	50,66	37,88	12,78		0,939
08.11.	48,57	37,39	11,18		0,892
09.11.	46,45	35,96	10,49		0,819
10.10.	49,44	37,41	12,03		0,916
11.11.	45,41	35	10,41		0,783
12.11.	45,15	34,9	10,25		0,772
13.11.	46,9	35,61	11,29		0,839
14.11.	45,88	35,61	10,27		0,78

ОТЧЕТ о суточных параметрах
теплоснабжения

26/10/17г.-25/11/17г.

Адрес:Мониторная дом 7 под. 2,3 Тип расходомера:UltraHead 2WR7D
Тепловычислитель МВТ 2М сет.№ 001 Пределы измерений:
Заводской номер 00090396 **ВВОД 2** СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1

Дата	t1	t2	dt	V1	Q0
	Град.	Град.	Град.	М3	Гкал
21.10			0		
22.10.			0		
23.10.			0		
24.10.			0		
25.10.			0		
26.10.	53,67	42,62	11,05		1,544
27.10.	49,63	37,75	11,88		1,681
28.10.	44,77	34,39	10,38		1,502
29.10.	46,9	35,76	11,14		1,649
30.10.	49,06	37,14	11,92		1,705
31.10.	49,24	37,26	11,98		1,705
01.11.	51,13	38,04	13,09		1,873
02.11.	50,71	38,23	12,48		1,827
03.11.	49,39	37,66	11,73		1,718
04.11.	49,96	38,25	11,71		1,743
05.11.	50,43	38,68	11,75		1,769
06.11.	50,22	38,42	11,8		1,765
07.11.	50,16	38,48	11,68		1,772
08.11.	48,64	37,94	10,7		1,684
09.11.	46,53	36,45	10,08		1,573
10.10.	49,53	37,93	11,6		1,752
11.11.	45,49	35,68	9,81		1,475
12.11.	45,24	35,64	9,6		1,443
13.11.	46,98	36,59	10,39		1,562
14.11.	45,97	36,19	9,78		1,458

15.11.	49,35	36,86	12,49		0,926
16.11.	54,16	39,24	14,92		1,111
17.11.	54,59	39,45	15,14		1,122
18.11.	54,7	39,66	15,04		1,117
19.11.	53,37	39,1	14,27		1,066
20.11.	50,75	37,75	13		0,967
21.11.	54,13	39,18	14,95		1,117
22.11.	54,14	38,94	15,2		1,129
23.11.	54,88	39,2	15,68		1,16
24.11.	54,26	38,65	15,61		1,114
25.11.	55,64	39,16	16,48		1,199
итого					30,073
	t1	t2	dt	V1	Q0
средние	50,40	37,46	11,46		0,97
Дата					
	V1	Q0	M1	ВНП	ВОС
21.10.	12 116,34	184,953		10658	0
25.11.	14 474,55	215,058		11403	0
	2358,21	30,105		745	

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

15.11.	49,16	37,44	11,72		1,703
16.11.	54,27	39,9	14,37		2,046
17.11.	54,7	40,16	14,54		2,069
18.11.	54,81	40,33	14,48		2,073
19.11.	53,47	39,75	13,72		1,966
20.11.	50,85	38,33	12,52		1,791
21.11.	54,25	39,87	14,38		2,063
22.11.	54,26	39,72	14,54		2,072
23.11.	55,01	39,98	15,03		2,14
24.11.	54,4	39,39	15,01		2,119
25.11.	55,79	40,06	15,73		2,206
итого					55,448
	t1	t2	dt	V1	Q0
среднее	50,47	38,19	10,57		1,79
Дата					
	V1	Q0	M1	ВНП	ВОС
21.10.	24 712,6	374,282		10658	0
25.11.	29 280	430,032		11403	0
	4567,4	55,75		745	

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Данные по потреблению тепла за 2018, 2019 и 2020 года.

2 ввод (2+3 подъезд)

Период с **02.11.2020 по 22.11.2020**

Начальные показания:**654.501**

Конечные показания:**688.327**

Разность показаний:**33.826**

Расход в ГКал:**33.826**

Потери по проекту:**0.075**

Потери по периоду:**0.04928**

Расход всего:**33.87528**

1 ввод (1 подъезд)

Период с **02.11.2020 по 22.11.2020**

Начальные показания:**335.980**

Конечные показания:**353.377**

Разность показаний:**17.397**

Расход в ГКал:**17.397**

Потери по проекту:**0.071**

Потери по периоду:**0.04665**

Расход всего:**17.44365**

Период с **25.11.2019 по 24.12.2019 (2)**

Начальные показания:**392.496**

Конечные показания:**456.175**

Разность показаний:**63.679**

Расход в ГКал:**63.679**

Потери по проекту:**0.075**

Потери по периоду:**0.07145**

Расход всего:63.750451

Период с **25.11.2019 по 24.12.2019(1)**

Начальные показания:**199.146**

Конечные показания:**232.424**

Разность показаний:**33.278**

Расход в ГКал:**33.278**

Потери по проекту:**0.071**

Потери по периоду:**0.06764**

Расход всего:33.34564

Период с **26.11.2018** по **24.12.2018 (2)**

Начальные показания:**50.721**

Конечные показания:**121.077**

Разность показаний:**70.356**

Расход в ГКал:**70.356**

Потери по проекту:**0.075**

Потери по периоду:**0.06899**

Расход всего:**70.42499**

Период с **26.11.2018** по **24.12.2018 (1)**

Начальные показания:**25.752**

Конечные показания:**61.678**

Разность показаний:**35.926**

Расход в ГКал:**35.926**

Потери по проекту:**0.071**

Потери по периоду:**0.06531**

Расход всего:**35.99131**

Расход всего:**33.34564**